

1302,7

DISTANZA MINIMA DAL SOFFITTO
MINIMUM DISTANCE FROM THE CEILING

120

FORI Ø8 PER TASSELLI/
Ø8 HOLES FOR DOWELS



Level for alignment check

PERIMETRO SUPERIORE DELL'UNITÀ/
UPPER PERIMETER OF THE UNIT



Level for alignment check

FORI Ø8 PER TASSELLI/
Ø8 HOLES FOR DOWELS

ZONA CONNESSIONI ELETTRICHE
PER INSTALLAZIONE A DX/
ELECTRICAL CONNECTIONS ZONE
FOR RIGHT INSTALLATION



DMA WALL XL COD. NA20493A

PERIMETRO INFERIORE DELL'UNITÀ/
LOWER PERIMETER OF THE UNIT

RITAGLIARE LUNGO QUESTO PERIMETRO

AREA DI INGRESSO TUBAZIONI -
PREDISPORRE SCATOLA AD INCASSO PER
COLLEGAMENTO TUBI IDRAULICI FLESSIBILI/
AREA FOR INLET CONNECTIONS -
PREPARE BOX FOR BUILT FOR
HYDRAULIC FLEXIBLE CONNECTIONS

USCITA PER INSTALLAZIONE
CON VALVOLA 2 VIE /
OUTLET POSITION FOR INSTALLATION
WITH 2-WAY VALVE

USCITA PER INSTALLAZIONE
CON VALVOLA 3 VIE /
OUTLET POSITION FOR INSTALLATION
WITH 3-WAY VALVE

INGRESSO PER INSTALLAZIONE
CON VALVOLA 2 VIE /
INLET POSITION FOR INSTALLATION
WITH 2-WAY VALVE

INGRESSO PER INSTALLAZIONE
CON VALVOLA 3 VIE /
INLET POSITION FOR INSTALLATION
WITH 3-WAY VALVE

SCARICO CONDENSA PER ATTACCHI IDR. A DX
OUTLET FOR RIGHT HYDRAULIC CONNECTIONS

